



LEGENDA

- HLAVNÝ KÁBLOVÝ ŽLAB
- ZÁSUVKOVÝ OKRUH
- SVETELNÝ OKRUH
- MOTORICKÝ OKRUH
- OCHRANNÉ POSPÁJANIE CY6mm2-zlžlt.
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ DO VONKA
- SÉRIOVÝ PREPÍNAČ DO VONKA
- ROZVÁDZAČ -NAVRHOVANÝ
- ROZVÁDZAČ - JESTVUJÚCI
- 3 FÁZOVÁ ZÁSUVKA 400V/16A- SCAME, EUREKA 522.1657
- JESTVUJÚCE SVIETIDLO VONKAJŠIE - NAMONTOVAŤ NASPÄT
- TERMOSTAT TP 08- K VYKUR. JEDNOTKÁM MANDÍK
- OVĽADACIA SKRINKA -K VYKUR. JEDNOTKÁM MANDÍK
- MOTOROVÝ SPÍNAČ K VENTILÁTOROM- DODÁVKA VZT
- NÚDZOVÉ SVIETIDLO SO ZABUDOVANÝM ZDROJOM
- REGULÁTOR OTÁČOK REB-ECOWATT- DODÁVKA K VENTILÁTOROM
- ODSÁVACIE VENTILÁTORY 400V

POZNÁMKY

- OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM :
ZÁKLADNÁ - KRYTÍM, ZÁBRANAMI, ULOŽENÍM, IZOLÁCIU
PRI PORUCHE - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA, OCHRANNÝM POSPÁJANÍM
DOPLNKOVÁ - PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM PODĽA STN 33 2000-4-41
- ULOŽENIE VODIČOV : NA POVRCHU V PLASTOVÝCH INŠTALAČNÝCH ŽLABOCH.
- PROSTREDIE : VIĎ PROTOKOL O PROSTREDÍ
- Pi =10 kW

Legenda svítidel						
Index	Výrobce	Název výrobku	Číslo výrobku	Osazení	Světelný tok	Činitel údržby
1	SITECO	Compact High Bay	5NX32271B0H	1xLED 4000K / CRI >= 80	15000 lm	0.80
2	SITECO	Compact Monsun® LED	5LS71271V54C	1xLED 4000K / CRI >= 80	6100 lm	0.80
3	RP Technik	ILDS023SC		1xERT LED	240 lm	0.80
4	RP Technik	KCW013 klar Steckpikto		6xHP LED's	150 lm	0.80

Výkaz miestností 1.NP	
C.M.	Názov
1.01	Chodba
1.01a	Chodba
1.02	Kancelária
1.03	Kancelária
1.04	Sklad
1.04a	Sklad
1.05	Archív - sklad
1.06	Rokovacia miestnosť
1.07	Predieň
1.08	WC M
1.11	WC Z
1.12	Spisovňa
1.13	Kotolňa
1.14	Udržba
1.15	Udržba
1.16	Udržba
1.17	Udržba
1.18	Udržba
1.19	Sklad farieb
1.20	Dielňa
1.21	WC Dielňa
B1.01	Výroba
B1.02	Výroba
B1.03	Montáž - prístrešok

3+N,PE, AC, 50 Hz,400 V/TN-C-S

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	HIP				
Ing.ZAJÍČKOVÁ	Ing.ZAJÍČKOVÁ	Ing.ZAJÍČKOVÁ					
INVESTOR LOKO TRANS SLOVAKIA s.r.o. Cintorínska 57, ŠURANY							
STAVBA				ZAK.CISLO	7/19		
Priemyselná a administratívna budova rekonštrukcia, Cintorínska 57,šurany				MERITKO	1/100		
				POCET A4	4		
				STUPEN	PROJEKT		
				DATUM	5.2019		
MIESTO STAVBY: ŠURANY,Cintorínska 57							
OBSAH VYKRESU				CISLO VYKRESU		SADA	
				E-1			
ELEKTROINŠTALÁCIA							