



POZNÁMKY

- BLESKOZVOD RIEŠIŤ PODĽA STN EN 62305-1 AŽ 4
- PRECHODOVÝ ODPOR SPOJOV  $R_p = 0.1 \text{ ohm}$
- ZEMNÝ ODPOR ZEMNENIA  $R_z = 10 \text{ ohm}$
- ZVODY NAPOJIŤ NA JESTVUJÚCE UZEMNENIE
- TRIEDA LPS III - PODĽA STN EN 62305
- OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ÚRAZOM OSOB DOTYKOVÝM A KROKOVÝM NAPATÍM 8.1: POMOCOU VÝSTRAŽNEJ TABULE, UMIESTNENEJ PRI ZVODE.
- ODKVAPOVÉ ZVISLÉ ZVODY PRI ZVISLÝCH BLESKOZVODOVÝCH ZVODOV, TREBA PRIPOJIŤ K BLESKOZVODU ČO NAJNIŽŠIE PRI ZEMI.

LEGENDA

---	
PV23	ZVODOVÉ VEDENIE NA POVRCHU
PV	UZEMŇOVACIE VEDENIE V ZEMI
SZ	PODPERA VEDENIA NA PLECH
SS	PODPERA VEDENIA DO ZATEPLENEJ FASÁDY
SO	SVORKA SKÚŠOBNÁ -NOVÝ ZVOD
SP1	SVORKA SPOJOVACIA
SK	SVORKA OKAPOVÁ
SJ	SVORKA PRIPÁJACIA
JP10, JP15	SVORKA KRÍŽOVÁ
DJ	SVORKA K LAPACEJ TYČI
	LAPACIA TYČ DĹŽKA 1m, 1,5m
	DRŽIAK LAPACEJ TYČE

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	HIP		
Ing.ZAJÍČKOVÁ I.	Ing.ZAJÍČKOVÁ I.	Ing.ZAJÍČKOVÁ I.			
INVESTOR: LOKO TRANS SLOVAKIA s.r.o. Cintorínska 57, ŠURANY				ZAK.CISLO	7/19
STAVBA <b>Priemyselná a administratívna budova rekonštrukcia, Cintorínska 57,šurany</b> MIESTO STAVBY: ŠURANY,Cintorínska 57				MERITKO	1/100
				POCET A4	4
				STUPEN	PROJEKT
				DATUM	5.2019
OBSAH VYKRESU				CISLO VYKRESU	SADA
BLESKOZVOD				E-3	